



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

30.04.2025 № 307-12/12439-12

На № б/н от 29.04.2025

О согласовании плана мероприятий


Уважаемый Андрей Вячеславович!

АО «РИР» рассмотрел, направленный Вами, план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. объектов, расположенных по адресу: ул. Дзержинского, 19 и ул. Советская, 48.

Замечаний и дополнений не имеется. План согласован.

Прошу направить согласованный план мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель главного
инженера по водоснабжению,
водоотведению и подготовке
производства



В.А.Кондратьев

УТВЕРЖДАЮ

Лекомцев А.В.

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.**г.Глазов ул.Дзержинского д.19****г.Глазов ул.Советская д.48***в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 (Правила №2234)*

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
1. Мероприятия организационного характера			
1.1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду: – лицами, указанными в подпунктах 1.4-1.6 пункта 1 Правил №2234 – обязательно; – лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 Правил №2234 – в случае принятия такого решения	Срок выполнения: с 15 апреля 2025г. по 30 апреля 2025г.	п.3.3 Правил №2234
1.2.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п. 2.2.2. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.3.	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п. 2.3.20. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.4.	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п. 2.2.5; п.2.8 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.5.	Разработка схем систем теплопотребления (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п. 9.15; Приложение 4. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.6.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п.9.1.43 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

1.7.	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	
1.8.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	
1.9.	Предоставление комиссии оценочных листов	До 15 августа 2025г.	п.7 Приложения №2 Правил №2234
2. Мероприятия технического характера			
2.1.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.2.	Проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п.9.3.11, 9.3.22 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.3.	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.4.	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.5.	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной арматуры	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п.9.3.1; 9.3.4; 9.2.17; 9.2.18 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.6.	Восстановление и замена теплоизоляции	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п.9.3.7; 9.5.4 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.7.	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: с 1 мая 2025г. по 15 августа 2025г.	п. 6.1.36 ПТЭТЭ; п.2.2.15 Правил технической эксплуатации сетей РФ
Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периода.			
3.1.	Схемные изменения	Нет	
3.2.	Режимные условия	Нет	
3.3.	Погодные условия	Нет	
3.4.	Аварийные ситуации	Нет	
3.5.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		